

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: DOC-0636B
Date / Datum: 2016-03-31

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com



Declaration of conformity / Konformitätserklärung

We, Pepperl+Fuchs GmbH declare under our sole responsibility that the products listed below are in conformity with the listed **European Directives and standards**.

Die Pepperl+Fuchs GmbH erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten **Produkte** den genannten **Europäischen Richtlinien und Normen** entsprechen.

Products / Produkte

Product / Produkt	Item number	Description / Beschreibung
KFA4-SR2-Ex1.W	112746	Switch Amplifier
KFA4-SR2-Ex1.W.LB	112747	Switch Amplifier
KFA4-SR2-Ex2.W	112748	Switch Amplifier
KFA5-SR2-Ex1.W	103371	Switch Amplifier
KFA5-SR2-Ex1.W.LB	103372 265162	Switch Amplifier
KFA5-SR2-Ex2.W	103370 265163	Switch Amplifier
KFA5-SR2-Ex2.W.IR	107809	Switch Amplifier
KFA6-SR2-Ex1.W	103374	Switch Amplifier
KFA6-SR2-Ex1.W.LB	103375 265167	Switch Amplifier
KFA6-SR2-Ex2.W	103373 265168	Switch Amplifier
KFA6-SR2-Ex2.W.IR	107093	Switch Amplifier

Directives and Standards / Richtlinien und Normen

EU-Directive EU-Richtlinie	Standards Normen
2004/108/EC (EMC) valid until 2016-04-19 (L390/24-37) 2014/30/EU (EMC) valid from 2016-04-20 (L96/79-106)	EN 61326-1:2013 (industrial locations)
94/9/EC (ATEX) valid until 2016-04-19 (L100/1-29) 2014/34/EU (ATEX) valid from 2016-04-20 (L96/309-356)	EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012
2006/95/EC (LV) valid until 2016-04-19 (L374/10-19) 2014/35/EU (LV) valid from 2016-04-20 (L96/357-374)	EN 61010-1:2010

Affixed CE Marking / Angebrachte CE-Kennzeichnung



Signatures / Unterschriften

Mannheim, 2016-03-31

Herrn Michael Kessler
Vice President Business Unit
Components and Technology

i.V. Friedrich Fuß
Product Portfolio Manager
Interface Technology

ANNEX ATEX

Notified Body QM-System / Notifizierte Stelle des QM-Systems:

Physikalisch Technische Bundesanstalt (0102)
Bundesallee 100
38116 Braunschweig
Germany

We, Pepperl+Fuchs GmbH declare that the products are only affected by minor or formal changes in respect to the new edition of the standards. These changes are not relevant for compliance with the EHSRs and consequently the products still comply with the ATEX Directive.

Die Pepperl+Fuchs GmbH erklärt hiermit, dass die Produkte nur von kleineren oder formalen Änderungen in Bezug auf die neue Ausgabe der Normen betroffen sind. Diese Änderungen sind nicht relevant für die Konformität mit den EHSRs, weshalb die Produkte nach wie vor die ATEX-Richtlinie erfüllen.

The EC-Type-Examination and the marking of the equipment was performed in accordance with the following standards:

Die EG-Baumusterprüfung und die Kennzeichnung des Betriebsmittels wurden nach den folgenden Normen durchgeführt:

EN 60079-0:2012
EN 60079-11:2012

Marking and Certificates / Kennzeichnung und Zertifikate

Products / Produkte	All products listed above/ Alle oben aufgelisteten Produkte	
Marking Kennzeichnung	Certificate Zertifikat	Issuer ID Aussteller ID
⊕ II (1) G ⊕ II (1) D ⊕ I (M1)	PTB 00 ATEX 2081	0102

Key for Issuer ID / Schlüssel zur Aussteller ID

ID	Issuer / Aussteller
0102	Physikalisch Technische Bundesanstalt Bundesallee 100 38116 Braunschweig Germany